..... Bangalore ..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರಸಂ.ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ.(ವಿ) :: ಸ.ಎಂ.(ತಾಂ) : (ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಚೇರಿ

..... E9 ..... ಉಪವಿಭಾಗ,

..... BLR NW ..... ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ 20/9/13

ಗೆ,

..... AEE BBMP .....

..... Dasarahalli, colony .....

..... Blore .....

N/S

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ..... 20/9/13 ..... ದಿನಾಂಕದ ..... P-59 ..... ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ..... 10H.P.X1 ..... ಅ.ಶ. ..... ಕಿ.ವಾ. ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್, 230ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು ..... LT6 ..... ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು ..... — ..... ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
4. ನೀವು ..... — ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ನೀವು ..... — ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)
6. ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ..... ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ: ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು:
   (ಅ) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... 2MMD - 60000/- .....
   (ಆ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. .....
   (ಇ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. .....
   (ಈ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....
8. ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
11. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ~~ಮೂರು~~ one ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಂದ
ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

Asst. Executive Engineer (Ele)
BESCOM C&M Nagawara Sub-Division, (E9)
Outer Ring Road, BANGALORE-45

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

E9

..... ಉಪವಿಭಾಗ

Tk ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ.(ವಿ) :: ಸ.ಎಂ.(ತಾಂ) : (ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಚೇರಿ

R9 ಉಪವಿಭಾಗ,

BR ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

NW.

ದಿನಾಂಕ 23-9-14

ಗೆ,

AEE BESCOM.
Byatarayanapura W.No.5,
Convent Rd, D'halli.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ P-63 ದಿನಾಂಕದ 23-9-14 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 10HP. ಅ.ಶ. ..... ಕಿ.ವಾ. ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್, 230ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು A-6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು ..... ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
4. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ನೀವು ..... ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)
6. ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (6x4 ..... ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ: ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು:
   (ಅ) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ. SNAP 6000x1
   (ಆ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. -
   (ಇ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. -
   (ಈ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. -
8. ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ..... ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
11. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

Asst. Executive Engineer (Ele)
BESCOM Nagawara Sub-Division, (E9)
Outer Ring Road, BANGALORE - 45

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

R9 ಉಪವಿಭಾಗ

B'lore ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರಸಂ.ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ.(ವಿ) :: ಸ.ಎಂ.(ತಾಗಿ) :

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)ರವರ ಕಚೇರಿ

E9 - ಉಪವಿಭಾಗ,

BK ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ANO

ದಿನಾಂಕ 23-9-17

ಗೆ,

AEE BESCOM
Byatarayanapura Chandapp. No,
1st Cross, Amrutha No,
Madiyan palya, BK

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ P-64 ದಿನಾಂಕದ 23-9-17 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 10HP ಅ.ಶ. ಕಿ.ವಾ. ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಫೇಸ್, 230ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್, 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯು LT-6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು — ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
4. ನೀವು — ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್)ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ನೀವು — ಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)
6. ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 16x4 ಗಾತ್ರದ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್: ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ: ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು:
   (ಅ) ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ. 2MMG — 60000x1
   (ಆ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. —
   (ಇ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. —
   (ಈ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. —
8. ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು — ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)
11. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ~~ಮೂರು~~ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Asst. Executive Engineer (Flg)
BESCOM C. Kalegawara Sub-Division, (E9)
Outer Ring Road, BANGALORE-1

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ.)

E9 ಉಪವಿಭಾಗ